

PYHÄN MAARIAN KIRKON PERUSKORJAUS / *Kivilekonomi*
TYÖMAAKIERROS

Aika: 26.7.01 klo 10.30-13.30

Läsnä: Pentti Pietarila, konservaattori
Esa Karhumaa, arkkitehti
Johan Westerlund, kirkkoherra
Sinikka Johansson, talouspäällikkö
Raimo Laeslehto, valvoja, sihteeri
Urakoitsijan edustajat, osan aikaa

ULKOPUOLI:

1. Ikkunoiden ulkopuolet: sävy MCN G 069, maalina TERRA LINAL
2. Alttarin ikkunan sävy: MUSTA, maalina TERRA LINAL
3. Räystäään alunen: sävy MCN F 069, maalina TERRA PRELIN
4. Kirkon sivuovi: käsitellään seuraavasti
 - vaihdettavat paneelit poltetaan pinnaltaan liekillä ja hiiltynyt puuaines poistetaan teräsharjaamalla.
 - ovi käsitellään ROSLAGIN MAHONGILLA, sävy tarkastetaan ennen työn alkua.Ovipumppu poistetaan ulkopuolelta ja siirretään sisälle.
Saranoiden käsittely esim. rasvapoltolla.
5. Kirkon pääovi käsitellään seuraavasti:
 - kaikki vanhat pintakäsittelyaineet poistetaan maalinpoistoaineella
 - puukorjaukset
 - ovi käsitellään molemmin puolin ODELIN- puuöljyllä (Kirjopiiska Oy) vähintään 4 kertaa tavarantoimittajan ohjeiden mukaa.
 - sävy MCN M 116

SISÄPUOLI: Kirkkosali

6. Parven alapuoli: Sävy MCN F 069, maalina FUTURA 3
7. Pilarit parven alla: Sävy MCN G 069
 - maalina TERRA-SATILIN, tiukkaan jättäen siveltimen jäljet
 - pinta öljylaseerataan maalin kuivuttua, Sävy TARKASTETAAN MYÖHEMMIN

8. Alttarin ikkuna:
Karmit: MCN F 069, maalina TERRA-LINAL
Puite: musta, maalina TERRA-LINAL
9. Penkkien jalkatila: MCN K 115, maalina PERMO
Penkkien reisihirret: MCN L 116, maalina PERMO
10. Kirkkosalin uudet patterit maalataan: Sävy tarkastetaan myöhemmin
11. Punatiilipinnat: Käsitellään FIXATIIVIN (SULIN OY) ja valkoisen pigmentin seoksella. Työtavat ja sävyt tarkennetaan työn aikana.

HUOM: KIRKKOSALISSA SIJAITSEVAT VAAKUNAT SUOJATTAVA
RAKENNUSPÖLYLTÄ ESIM: HARSOKANKAALLA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KIRKKOSALIIN JOHTAVAT OVET ON SUOJATTAVA HUOLELLA
KOLHUILTA JA MAALIROISKEILTA. OVIIN SUORITETAAN VAIN
PUHDISTUS ENNEN LUOVUTUSTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PARVI:

12. Urkupillien tausta MCN N 160, maalina FUTURA 3
13. Urkujen julkisivu: MCN F-G 155, maalina TERRA-SATILIN
14. Urkujen sivuseinät ja sokkeli MCN H 155, maalina TERRA-SATILIN
15. Parven lattia: MCN K 115, maalina PERMO
16. Parven kaiteen sisäpuolen alaosa: MCN H 069

SAKASTI:

17. Ikkunaluukut: MCN H 069, maalina TERRA-SATILIN
18. Ikkunapenkit: Puhdistetaan entisistä maalikerroksista VAROVASTI
- maaliksi KALKKISEMENTTIMAALI, sävy tarkennetaan myöhemmin
19. Sakastin puuovi: MCN F 069, maalina TERRA-SATILIN
20. Metalliovi kirkkosaliin: MCN H 069, maalina TERRA-LINAL
21. Lattia puhdistetaan ja ÖLJYTÄÄN, esim: JERBOL.

ASEHUONE:

- 22. Ovi parvelle SUOJATAAN JA PUHDISTETAAN
- 23. Katto MCN F 069, maalina FUTURA 3
- 24. Kaide: sävymalli otetaan parvelle johtavasta ovesta, maalina TERRA-LINAL

SISÄÄNTULOALA:

- 25. Katto MCN F 069, maalina FUTURA 3

HUOM: Ennen maalien lopullista hankkimista sävyt, työtavat ja kiiltoastemallit on hyväksyttävä konservaattori Pentti Pietarilalla ja arkkitehti Esa Karhumaalla

Muistion vakuudeksi _____

Raimo Laeslehto
maalarimestari

MaalausValvonta Laeslehto
Ränkitie 3 G 26
00750 HELSINKI

puh: 09-347 3737
gsm: 041-510 6737
fax: 09-347 3737
e-mail: ral@iki.fi