

MUSEOVIRASTO
Rakennushistorian osasto

MUSEOVIRASTO
RAKENNUSHISTORIAN
OSASTON ARKISTO

HATTULAN VANHA KIRKKO

Kävin 16.4. 1992 matkallani Vaasaan pääsiäisenviettoon ottamassa pikaisesti muutaman kuvan Hattulan kirkosta väitöskirjaani varten. Huomiotani kiinnitti kirkon ulkoseinissä parin viime vuoden aikana mielestäni tapahtunut rappeutuminen. Tämä näkyi erikoisesti tiilien saumalaastin irtoamisena, joka on aiheuttanut esimerkiksi sakariston sokkelin viiston yläpinnan tiilien irtoamisen paikka paikoin kokonaan.

Runkohuoneen eteläseinässä asehuoneen länsipuolella olevan vuonna 1814 kiveen uusitun kontreforin länsi- ja itäpinnassa olevia halkeamia on korjattu ilmeisesti sementinsekaisella laastilla. Tulos ei ole kirkon ulkonäön kannalta asianmukainen. Sanottakoon tässä, että kontrefori oli jo 1987 asehuoneen tutkimusten ja korjaustöiden aikaan (ks. kertomukseni RHO arkisto ja Finskt Museum 1987) irronnut runkokuoneen eteläseinästä.

Taloudenhoitaja Martti Taivaisen aloittama ja eteenpäinviemä kirkkomaan "hoidettu heinitys" on tuottanut kauniita tuloksia. Kirkko ja sen ympärillä olevat rakenteet nousevat silmää miellyttävällä tavalla pehmeäpiirteisestä maastosta: ei teräviä eroja käytävien ja ympäröivän heinikon välillä, ei täsmällistä asemakavaa. Kirkkomaan tunnelma on avara ja rauhallinen.

Kirkon sisällä en käynyt.

Helsingissä 26.4. 1992



Markus Hiekkanen
tutkija (virkavapaalla)