

MATKAKERTOMUS 12.6.1992

Anne Mäkinen, vs. arkkitehti museovirasto rho

KRISTIINANKAUPUNKI, Aitakatu 20, Eino ja Nina Lehtola

Lehtolan talo on saanut kuluvana vuonna 25 000 markkaa museoviraston myöntämää entistämisavustusta ulkoverhouksen kunnostukseen. Rakennus oli sisältä korjattu ja ulkoverhouksen korjaus oli meneillään. Osa verhouksesta oli purettu. Omistajan suunnitelmissa oli laittaa hirren päälle ulkopuolelle 12 mm bitulit-levy, joka oli jo hankittu ja sen päälle vanha pystyverhous. Bituliitin sijasta ter-  
vapaperi on parempi ratkaisu. Tällöin rakennuksen alkuperäiset mittasuhteet eivät muutu ja naulausalustana on hirsi. Ulkoverhouksena oleva pystylaudoitus oli leveää uralautaa ( vanhaa kattolautaa ?), rakojen päällä olivat rimat. Pintakäsittelynä on ollut punamultakeittomaali, jolla rakennus tullaan nytkin maalaamaan. Kaikki hyväkuntoiset laudat tulee säilyttää ja korvata vain kulu-  
nut "helma" uudella laudalla. Eteläpäädyn laudoitus oli huonokuntoisin ja siellä haristuneet ja tikkuuntuneet laudat uusitaan.

Hirsiseiniä ulkopuolisena tilkkeenä oli käytetty kaislaa. Osa alimmista hirsistä on jouduttu vaihtamaan. Korjauksessa tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei vesi pääse tulevaisuudessa vuorauksen taakse lahottamaan hirsiiä. Alimmaisten hirsien verhouksena olevan vaakaludan ja pystylaudoituksen liitoskohtaan voisi laittaa puisen vesilistan reilusti irti pystyvuorin päistä. Alimmaksi asetetaan vielä vesilauta (kts. museoviraston korjauskortti "Ulkolaudoituksen korjaus").

Helsingissä 17.6.1992

  
Anne Mäkinen

Tiedoksi:

Eino ja Nina Lehtola, Aitakatu 20, 64100 Kristiinankaupunki ✓  
Talotuuma suunnittelutoimisto, Itäinen Pitkätie 69, 64100 Kris- ✓  
tiinankaupunki