

10/22.C.89

K 5644/-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite Abraham Wetterin tie 11				Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi Kiint. Oy Abraham Wetterin tie				870946		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat	6	0,2	1,2		0,2	1,2	Kaupungin osa numero 43 nimi Herttoniemi				Hvaksytty 3.12.87	Palautettu 9.12.87	
Astianpesu- altaat	68	0,2	13,6		0,2	13,6	Korttelin numero 4307 Tontin numero 047 2 Rekisterinumber				3.2.88	11.2.88	
Pesualtaat	83	0,1	8,3		0,1	8,3	KVV-työnjohtaja Teuvo Galle				25.10.88	25.10.88	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Ins.tsto Olavi Pohjalainen, Kalevankatu 11 A 3 Hki 10				8.12.88	8.12.88	
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1								
Urinaalit		0,4											
WC-uimuri- venttiilit	83	0,1	8,3				Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5					seka- vesi	489-3.9.87	0.00	2.00	2.00	2.70	11.40
Lattiakaivot	57												
Sadevesikatto- suppilot	20												
Yhteensä	357						Sadevesi						
Kylpy- ammeet		0,3			0,3								
Suihkut	75	0,2	15,0		0,2	15,0	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
15 mm:n käyttöhanat	2	0,2	0,4		0,1	0,4	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Pesukone kotitaloudessa	61	0,2	12,2		0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Muut vesi- postit tms.	10	0,4	4,0	2	0,4	0,8	Perusvesikaivo			☐ Muut työt			
Palopostit							Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 27.10.87 ge			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 63,0			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 39,3			Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 20.10.88			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 102,3			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 3,64			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu			
Veden- lämmitin	Malli Sivunin	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 16.8.89			
HELSINGIN KAUPUNKI VESI- JA VIEMÄRILAITOS							RVV-TARKASTUSKORTTI						
							Jätevesien kaatokaivo						

A Ulko- ja pohjaviemärit

[illegible]