

7201 - maksuttu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piiirustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Alankotie 13				840630			
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s								
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi As Oy Alankotie 13				Hyväksytty 7.8.84 13.8.84	Palautettu 13.8.84		
Astianpesu- altaat	8	0,2	1,6	8	0,2	1,6	Kaupungin osa numero 41 nimi Suurmetsä							
Pesualtaat	16	0,1	1,6	16	0,1	1,6	Korttelin numero 41038		Tontin numero 5	Rekisterinnumero				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Kvv-työnjohtaja Kauko Paassilta							
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija LVI-Suunnittelu Anttila&Turunen Ky/Anttila Kale- vankatu 40 C 35 HKI 18							
Urinaalit		0,4		—	—	—	Katu- viemäri		Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalista	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
WC-uimuri- venttiilit	16	0,1	1,6	—	—	—	Likavesi	355-31.5.84	13.69	14.80	17.60	+18.10	+20.80	
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Sadevesi	355-31.5.84	15.22	17.60	17.60			
Lattiakaivot	8	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Yhteensä	48	—	—	—	—	—	Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Suihkut	8	0,2	1,6	8	0,2	1,6	Perusvesikaivo				☐ Muut työt			
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Sadevesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 9.7.84 HLi			
Puutarhan-kest. pientalossa	1	0,4	0,4		0,2		Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 12.7.84			
Pesukone kotitaloudessa	8	0,2	1,6	8	0,2	1,6	Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu 4.3-85 / J.Ja			
Muut vesi- postit tms.							Umpikaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 29.6.85			
Palopostit		—	—	—	—	—	Jätevesien kaatokaivo							
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 8,4			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 6,4										
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 14,8			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 1,06										
Veden- lämmitin	Malli sätkö	Tilavuus dm ³ 8x300		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min								

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Kalo 2 ja 3, viiriput. JV-pohjaviemäriin -4- 4 ja 5 -4- -4-	8.10-84	J. Sa.			
JV+ JV- ulkopuolinen	25.10-84	-4-			
JV- tonnikivemäin	16.11-84	-11-			
	29.11-84	-11-			

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
TALOT A ja B	11.2.85	J. Sa.	Lopputarkastus	26.6.85	SV
+ C ja D	17.2.85	J. Sa.			
-11- 3 ja 4	1.3-85	J. Sa.			
-11- Kalo 5	5.3.85	-4-			