

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Alankotie 19				820277		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Alankotie 19				Hyväksytty 14.6.82		
Astianpesu- altaat	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8	Kaupungin osa numero 41 nimi Suurmetsä				Palautettu 18.6.82		
Pesualtaat	12	0,1	1,2	12	0,1	1,2	Korttelin numero 41032		Tontin numero 7		Rekisterinnumero		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija T:mi Tapanilan Putki						
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Ins.tsto Taisto Tuomi, Kilontie 8 02610 ESP00 61						
Urinaalit		0,4		—	—	—							
WC-uimuri- venttiilit	8	0,1	0,8	—	—	—							
WC-huuhdelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäryt- taso	Ylin viemä- röity taso
Lattiakaivot	12	—	—	—	—	—	Likavesi	79-29.1.82	13.93	15.10	17.00	17.60	20.40
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä	36	—	—	—	—	—	Sadevesi	79-29.1.82	15.59	17.00	17.00		
Kylpy- ammeet		0,3			0,3								
Suihkut	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia				
Puutarhan kast- pientalossa	6	0,2	1,2		0,2		Rasvan erotuskaivo		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt				
Pesukone kotitaloudessa	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8	Laimennuskaivo		☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Sähkö- viemäri- postit	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8	Perusvesikaivo	1	☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo	2	☐ Muut työt				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 6,4			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 4,4			Pumppukaivo		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 26.5.82 ge				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 10,8			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0,92			Hajotuskaivo		☒ Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu				
Veden- lämmitin	Malli Sähkö 4x	Tilavuus dm ³ 300	Patterin vesimäärä dm ³ 32w	Patterin teho dm ³ /min	☒ Vesimittarin asennuslupa annettu 29.6.82-llk								
							Umpikaivo		☒ Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 11.4.83 p				
							Jätevesien kaatokaivo						

[illegible]