

2501

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite			Piirustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Albertinkatu 16 kellarikerros muutostyo			890271			
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Albertinkatu 16			Hyväksytty 28.9.89			
Astianpesu- altaat		0,2			0,2		Kaupungin osa numero 5 nimi Punavuori			Palautettu			
Pesualtaat	1	0,1	0,1	1	0,1	0,1	Korttelin numero 113		Tontin numero 2	Rekisterinumero			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Teuvo Salmelainen						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Putkiwuorio Ky, Pikkupurontie 2 Hki 81						
Urinaalit		0,4		—	—	—							
WC-uumuri- venttiilit	1	0,1	0,1	—	—	—							
WC-huuhdelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—	Likavesi			12.00		10,32	
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi						
Yhteensä	3	—	—	—	—	—							
Kylpy- ammeet		0,3			0,3								
Suihkut	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo			☒ Muut työt			
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 0,4			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 0,3			Pumppukaivo	1		Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 3.5.89 10.5.89			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 0,7			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0,33			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu			
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 19.6.89			

Ve 36



HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Jätevesien
kaatokaivo

Tarkastukset

[illegible]