

Aseennettavat laitteet	Kalustelaiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		No	
Kaatoaltaat	1	1			1		Albertinkatu 16		61107/5863	
Astianpesualtaat	64	1			1		Asunto Oy Albertinkatu 16		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä	
Pesualtaat	72	1			1		Kaupungin osa No 5, Nimi Punavuori		10.4.61	GM
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 2, RNö, Kortteli no 113			
Kylpyammeet	64	2			2		Urakoitsija Oy Vesijohtoliike-Huber Ab			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Ins.tsto A. Ekholm			
Pesuistimet ja jalaka-altaat		1			1		Katuviemäri, Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +	
Suihkut	2	2			2		Likavesi 5632/2.11.60		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-uumuri-venttiilit	72	0,5		-	-	-	Sadevesi		Pad. kork. putkitukkeen sattua	Alin viemäroity taso
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Lattiakaivot	5	-	-	-	-	-	Luvat ja muut asialaperit:		Palopostin no	Vall. paine
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	-	Kaivot		Polkkeama ±	
Yhteensä	280						Huomautuksia:		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat	8	1			1		Bens.- ja rasvanerotuskaivo		laskutusmääräys pvm tark. mk	
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	4			4		Rasvan erotuskaivo		piirustukset	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Laimennuskaivo		viemärijohtot	
Palopostit 50 mm	1	-	-	-	-	-	Perusvesikaivo		palnetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Pumppukaivo			
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Hajotuskaivo		Katujohdot NS	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus 6000		Patterin vesim. /	Patterin teho l/min. 2x130		Umpikaivo		Mittari m ³ tai NS	
									Mittarin asennuslupa annettu	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tarkastettu	3.10.61	TA	Kerrosviemärit ja hajotuskaivo tark.	30.11.61	GM
Viemäri hajotuskaivosta tarkastuskaivoon tarkastettu	-"-	TA			
x) TV- uusittu huone (huone 200)	27.1.78	UHA			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	30.11.61	GM	Lopputarkastettu	14.3.62	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	-"-	GM

Huomautuksia

x) LÄHIPPURKI