

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		No	
Kaatoaltaat	2 <sup>x</sup> +16	1		16	1		Albertinkatu 25 (Bulevardi 21)		29114/4963	
Astianpesualtaat	1 <sup>x</sup> +6	1		6	1		Osoite Valtion virastorakennus			
Pesualtaat	79	1		79	1		Kaupungin osa No 4   Nimi Kamppi			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 16   RNo   Kortteli no 72			16.8.82 8/11-58 EL
Kylpyammeet	1	2		1	2		Urakoitsija Malliputki Oy Oy Vesijohtoliike-Huber Ab			
Urinaalit	16	0,5		-	-	-	Suunnittelija Rakennushallitus I. Aspialan Insinööritoimisto			
Pesuistimet ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys	
Suihkut	1 <sup>x</sup>	2			2		Likavesi		3938/31.1.57	7,43
WC-uumuri-venttiilit	18	0,5		-	-	-	Sadevesi			10,0
WC huuhtelu-venttiilit	48	15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Lattiakaivot	3 <sup>x</sup> +20	-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiapaperit: x12.8.-82		Palopostin no	Vall. paine
Sadevesisyöksyviemärit	8	-	-	-	-	-	Kaivot		Poikkeama ±	
Yhteensä	212						Huomautuksia:		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat		1			1		Bens.- ja rasvanerotuskaivo		laskutusmääräys pvm tark. mk	
20 mm käyttöhanat vesipostit	4	4			4		Rasvan erotuskaivo		piirustukset	
25 mm käyttöhanat vesipostit	2	12			12		Laimennuskaivo		viemärijohdot	
Palopostit 50 mm	3	-	-	-	-	-	Perusvesikaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		Katujohde NS	
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Liitos NS	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus /	Patterin vesim. /	Patterin teho l/min.	Sadevesikaivo 1 kpl pumpulla		uus		Mittari m³ tai NS	
					Sadevesikokoojakaivo 1 kpl				Tarjoilujohto NS	
									Mittarin asennuslupa annettu	

# Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ala- ja yläkellarin viemärit tark.	5/2-60	EL			
Hajotuskaivo tarkastettu					
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	10/11-60	EL	Lopputarkastettu	15/6-61	GM
			8 kpl. kokonaisuus		
			7 kpl. suojus, kaikki suojus		
			18 kpl. suojus suojus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymislmoitus annettu	-"-	-"-

Huomautuksia

29.6.61  
