

maailla 15503-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Aleksanterinkatu 4-6 4-10 <i>olemassa 7ers</i>						
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat	14	0,2	2,8	14	0,2	2,8	Omistaja tai kiinteistön nimi Kauppa ja teollisuusministeriö				881052		
Astianpesu- altaat	6	0,2	1,2	6	0,2	1,2	Kaupungin osa numero 1 nimi Kruunuhaka				Hyväksytty 22.11.88 <i>SV</i>	Palautettu 24.11.88	
Pesualtaat	39	0,1	3,9	39	0,1	3,9	Korttelin numero 5		Tontin numero 6,7 9	Rekisterinnumero		10.5.89 <i>SV</i>	10.5.89
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Jouko Marjamaa				21.1.91 <i>SV</i>	21.1.91	
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1								
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija Hepacon Oy, Atomitie 5 B 00370 Helsinki						
WC-uimuri- venttiilit	26	0,1	2,6	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Likavesi	156-9.3.88	2.77 2.03	4.50 4.05	4.50 4.05	1,80	17,40
Lattiakaivot	22	—	—	—	—	—							
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä	107	—	—	—	—	—	Sadevesi						
Kylpy- ammeet		0,3			0,3								
Suihkut	9	0,2	1,8	9	0,2	1,8	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine 47	Poikkeama
15 mm:n käyttöhanat	2	0,1	0,4	2	0,1	0,4	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl 2	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo			☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Muut ves- postit			40,8			70,0	Perusvesikaivo			☐ Muut työt			
Palopostit	1	—	—	—	—	—	Sadevesikaivo	3		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 52,7			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 77,9			Pumppukaivo	4		Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 10.5.89 <i>SV</i>			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 132,6			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 4,3			Hajotuskaivo	4		Vesimittarin asennuslupa annettu			
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 21.5.91 <i>SV</i>			

Ve 36



HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Jätevesien
kaatokaivo

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Lj. huone pohjav. loppu	15.6.89	SV			
Alakat 6 vu-40m. liitos	18.7.89	D			
-n 4 -n (Marjank. pud)	25.7.89	Pb			
pinnan ulkopinn. v oac kulkun pohjav.	21.9.89	SV			
D Lopputarkastus			Loppu tarkastus	21.3.91	SV
C Painetarkastus			Huomautuksia		
suor. linja V6	20.11.89	D			
-n- " 1 ja 5	2.1.90	D			
-n- " 2 ja 4	18.1.90	D			