

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite <i>Annankatu 6 - Iso Roobertinkatu 13</i>			Piirustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi Toivonkoti			820254			
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Kaupungin osa numero 5 nimi Punavuori			Hyväksytty <i>16.6.82</i>	Palautettu <i>18.6.82</i>		
Astianpesu- altaat	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6	Korttelin numero 089	Tontin numero 22	Rekisterinumero				
Pesualtaat	4	0,1	0,4	4	0,1	0,4	Urakoitsija Kestoputki Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Ins.tsto Leo Maaskola Ky, Pursimiehenkatu 26 I Hki 15						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1								
Urinaalit		0,4		—	—	—							
WC-uimuri- venttiilit	3	0,1	0,3	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäryitys- taso	Ylin viemä- röity taso
WC-huuh- telu- venttiilit		1,5		—	—	—	Likavesi						
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—	Sadevesi						
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä		—	—	—	—	—							
Kylpy- ammeet		0,3			0,3								
Suihkut	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	<input type="checkbox"/> Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt			
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo			<input type="checkbox"/> Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Pesukone kotitaloudessa	2	0,2	0,4		0,2		Laimennuskaivo			<input type="checkbox"/> Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo			<input checked="" type="checkbox"/> Muut työt			
Palopostit							Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 2,3			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 1,6			Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu <i>30.10.82</i>			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 3,9			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0,59			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu			
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³	Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min			Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäri- laiden hyväksymisilmoitus annettu <i>15.5.83</i>			
							Jätevesien kaatokaivo						

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

