Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	4	1	4	4	1	4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	8					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		9	Lämminvesi		4
	Kylmävesi + lämminvesi		13	Yhteensä q l/s		0,9
Vedenlämmitin	Malli virv.p.		Tilavuus l 300	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 50

Osoite: Arinatie 13 3.3.81 4.3.81

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Rengas-Halli N.O. Lindholm & Co

Kaupungin osa No 46 Nimi Pitäjänmäki

Tontti no 14 RNo Korttelin no TTV 46038

Urakoitsija: Pohjolan Lämpöasennus Oy

Suunnittelija: VVI-ins.tsto luhani Kähönen, Raatimiehenkatu 3 A 2 Hki 14
Ins. K. Näkyvä

Hyväksytyt piirustukset

No 62216

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 26.9.62 A1.

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	757-4.12.80 6526/26.3.62	7,54 7,60	8,65 8,80	9,50 9,50	8,80	10,00
Sadevesi	757-4.12.80	8.21	9.55	9.55		

Vesijohtopaine katujohdossa 8.7-59	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	Ilmala	NN+ 63.2	J 609	NN+ 56.5	± 3.5

Luvat ja muut asiapaperit:
Pp-osoite on Poutamäentie 15, etäisyys n. 350 m.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ei tarvita
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 26.9.62	A1	200.-
viemärijohdot		2,00
painetarkastus		4,00
lopputarkastus 13.9.63		3,00
		9,00
Katujohto NS		Liitos NS 40
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm 24.7.63	nimi

Ve 36 10000 5 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Sisäjuol. pohjaviemärit tarkastettu	3/5-63	[illegible]			
Ulkoviemärit tarkastettu	5/6-63	— " —			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	27.7.63	[illegible]	Lopputarkast.	13.9.63	[illegible]

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	26.9.62	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	13.9.63	[illegible]

Huomautuksia