

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Arkadiankatu 7						
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Perinnöllisyystutkimus laitos						
Kaatoaltaat	40	0,2	8	40	0,2	8	Omistaja tai kiinteistön nimi Helsingin Yliopisto				810653		
Astianpesu- altaat	22	0,2	4,4	22	0,2	4,4	Kaupungin osa numero 13 nimi Etu-Töölö				Hyväksytty 12.1.82	Palautettu 13.1.82	
Pesualtaat	23	0,1	2,3	23	0,1	2,3	Korttelin numero 404	Tontin numero 1	Rekisterinumero		22.6.82	28.6.82	
Laboratorio- ja juoma-altaat	42	0,1	4,2		0,1		Urakoitsija Rakva Oy Oy Huber Ab				25.8.82	25.8.82	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1								
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija Insinööritoimisto Leo Maaskola Ky, Pursimiehenkatu 26 I Hki				15		
WC-uumuri- venttiilit	10	0,1	1	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalista	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
WC-huuhdelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Likavesi	623-7.12.81 623-7.12.81	10.87 10.83	12.95 12.95	12.95 12.95		
Lattiakaivot	59	—	—	—	—	—	Sadevesi						
Sadevesikatto- suppilot	12	—	—	—	—	—							
Yhteensä	208	—	—	—	—	—							
Kylpy- ammeet		0,3			0,3								
Suihkut	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön A V	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
15 mm:n käyttöhanat	7	0,1	0,7		0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt		
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2		Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo				☒ Muut työt		
Palopostit	5	—	—	—	—	—	Sadevesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
Veden- lämmitin	Malli lämmön siirrin	Tilavuus dm ³	Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min			Umpikaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		
							Jätevesien kaatokaivo						

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

[illegible]