

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Arkadiankatu 28			Hyväksytyt piirustukset		
	Kylmävesi		Yht. NV	Lämminvesi		Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Ada Aijälän Kouluosakeyhtiö			No 38060/2298		
	kpl	NV		kpl	NV			Kaupungin osa No 13			Nimi Taka-Töölö	
Kaatoaltaat	5	1		1		Tontti no 7			RNo Korttelin no 419			
Astianpesualtaat	28	1	8	8	1	Urakoitsija Vesi- ja Lämpöjohtoliike Putkistö Lähiputki Oy			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 14.5.38 [Signature]			
Pesualtaat	2315	1	15	15	1	Suunnittelija - " -> Ins.tsto Aarno Komppa Ky, Pihlajatie 40						
Laboratorio- ja juoma-altaat	2	0,5		0,5		Katuviemäri			Liitosilmoituksen no ja päiväys			
Kylpyammeet	1	2		2		Likavesi			Korkeustietoja NN +			
Urinaalit	41	0,5	1	-	-	Sadevesi			Liittymisk. minimi			
Pesuistuimet ja jalka-altaat	2	1		1		Vesijohtopaine katujohdossa			Pad. kork. normaalisti			
Suihkut	12	2	24	12	2	Luvat ja muut asiapaperit:			Pad. kork. putkitukkeen sattua			
WC-uumuri-venttiilit	11	0,5	6	-	-	Kalvot			Alin viemäroity taso			
WC huuhtelu-venttiilit	9	15		-	-	Bens.- ja rasvanerotuskaivo			Ylin viemäroity taso			
Lattiakaivot	511	-	-	-	-	Rasvan erotuskaivo						
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	Laimennuskaivo						
Yhteensä	5343					Perusvesikaivo						
15 mm käyttöhanat	2	1	2	1	2	Sadevesikaivo			Tarkastusmaksut			
20 mm käyttöhanat vesipostit	3	4		4		Pumppukaivo			laskutusmääräys pvm tark. mk			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12		12		Hajotuskaivo			piirustukset			
Palopostit 40 mm	1	-	-	-	-	Umpikaivo			viemärijohtot			
Astianpesu- ja pyykkipesuk. yms.	1	12	1	12					painerkastus			
Yhteensä NV	Kylmävesi		56	Lämminvesi	49				lopputarkastus			
	Kylmävesi + lämminvesi		105	Yhteensä q l/s	197				Katujohto NS			
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Liitos NS			
									Mittari m³ tai NS			
									Tarjoilujohto NS			
									Mittarin asennuslupa annettu			
									pvm nimi			

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
<i>Pohjaviemärit tark</i>	<i>2.7.69</i>	<i>JA</i>			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
<i>Paine tark</i>	<i>2.7.69</i>	<i>JA</i>	<i>Lisä ja muutostyö</i>	<i>29.8.69</i>	<i>JA</i>
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	<i>24.6.69</i>	<i>JA</i>	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi rakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Lisä ja muutostyö 23.6.69