

lopp. 29.6.90 335, 20,-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Asennuspaikka Opastinsilta 2 Laajennus						
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6	Osoite				891155		
Astianpesu- altaat	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8	Omistaja tai kiinteistön nimi HOAS				Hyväksytty 28.11.89		
Pesualtaat	10	0,1	1,0	10	0,1	1,0	Kaupungin osa numero 17 nimi Malmi				Palautettu 28.11.89		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Korttelin numero 17023				2.7.90		
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Tontin numero 2						
Urinaalit		0,4					KVV-työnjohtaja Vesa Nieminen						
WC-uimuri- venttiilit	5	0,1	0,5				Suunnittelija Lämpötekniikka ins.tsto /Jokiranta Metsänpojankuja 4 02130 Espoo						
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5					Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäryt- taso	Ylin viemä- rytätaso
Lattiakaivot	5						Likavesi	20847-22.11.73	14.70	15.80	22.75	17.75	29.75
Sadevesikatto- suppilot							Sadevesi	20848-22.11.73	18.00	20.50	20.50		
Yhteensä	27												
Kylpy- ammeet		0,3			0,3								
Suihkut	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine ~90	Poikkeama
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0,1	1	0,1	0,1	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt			
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo	1		☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Pesukone kotitaloudessa		0,2		1	0,2	0,4	Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo			☒ Muut työt			
Palopostit							Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 10.1.90			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu			
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 2.7.90			



A Ulko- ja pohjaviemärit

D Lopputarkastus

Computer katus
Computer 4.

Päivämäärä

~~27~~ 29.6.90 82

Tarkastaja

C Painetarkastus

Päivämäärä

Tarkastaia

Huomautuksia