

maks. 3330,-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Askaistenpolku 2				noudettu		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Askaistenpolku 2				880750		
Kaatoaltaat	2	0,2	0.4	2	0,2	0.4	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Askaistenpolku 2				Hyväksytty 17.7.88		
Astianpesu- altaat	37	0,2	7.4	37	0,2	7.4	Kaupungin osa numero 16 nimi Huopalahti				Palautettu 18.8.88		
Pesualtaat	49	0,1	4.9	49	0,1	4.9	Korttelin numero 16742		Tontin numero 6		Rekisterinnumero 11.10.88		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Pertti Lamberg						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1								
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija Ins.tsto Touko Saarinen Ky/Mäki						
WC-uimuri- venttiilit	46	0,1	4.6	—	—	—	Opinkuja 6, 02100 ESP00						
WC-huuhdelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
Lattiakaivot	44	—	—	—	—	—	Likavesi	602-4.11.87	2.40	3.40	4.30		
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi	602-4.11.87	2.78	4.30	4.30		
Yhteensä	178	—	—	—	—	—	Sade- ja Perusvedet johdetaan yleiseen viemäriin						
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Suihkut	34	0,2	6.8	34	0,2	6.8	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
15 mm:n käyttöhanat	1	0,2	0.2	1	0,2	0.2	Rasvan erotuskaivo			Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2		Lämpöeristyskaivo	1		Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Pesukone kotitaloudessa	33	0,2	6.6	33	0,2	6.6	Perusvesikaivo	1		Muut työt			
Muut vesi- postit tms.	2	0.4	0.8				Sadevesikaivo	1		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon			
Palopostit		—	—	—	—	—				1.7.88 mm			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			VPP Pumppukaivo	1		Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu			
Veden- lämmitin	Malli vaihedin	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu			
						90	Jätevesien kaatokaivo			7.9.88			



A Ulko- ja pohjaviemärit

C Painetarkastus

B-C portrait