

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piiirustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Auroran Sairaala				Matti Puntanen			
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Nordenskiöldinkatu 20 rakennus 3							
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4	Omistaja tai kiinteistön nimi				840028			
Astianpesu- altaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4	Kaupungin osa numero 17 nimi Pasila				Hyväksytty 2.2.84	Palautettu 3.2.84		
Pesualtaat	16	0,1	1,6		0,1	1,6	Korttelin numero 17061		Tontin numero 1	Rekisterinumero	26.2.84	26.3.84		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija HKVV-sisäjohtotoimisto							
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1									
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija → LVI-ins.tsto Esko Ruuska Ky, Salomonkatu 17 B Hk				10			
WC-uimuri- venttiilit	5	0,1	0,5	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+	Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalista	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Likavesi	626-8.11.83	3.83	6.15	6.15		10.20	20.20
Lattiakaivot	8	—	—	—	—	—								
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—								
Yhteensä	33	—	—	—	—	—	Sadevesi							
Kylpy- ammeet		0,3			0,3									
Suihkut	4	0,2	0,8		0,2	0,8	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt				
Puutarhan-kest. pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo			☒ Muut työt				
Palopostit							Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu							
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Pumppukaivo							
	6,9			0,75			Hajotuskaivo							
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³	Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min		Umpikaivo		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 12.10.84						

[illegible]