

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No	
Kaatoaltaat	9	1	9	9	1	9	Bensiinikatu - Kaivolahdenkatu 12		62089	
Astianpesualtaat	2(6)	1	6	6	1	6	Polttoaine Osuuskunta			
Pesualtaat	9(10)	1	10	10	1	10	Kaupungin osa No 43 Nimi Herttoniemi		Hyväksymispäiväys 16.5.62	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 5:36 RNo 32		Kortteli no	
Kylpyammeet	(5)	2	10	5	2	10	Urakoitsija O. Tarmo			
Urinaalit	1	0,5	1	-	-	-	Suunnittelija Insinööritoimisto Erkki Häkkinen			
Pesulstuimet ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +
Suihkut	3	2	6	3	2	6	Likavesi		5475/20.7.61	0,81
WC-ulmuri-venttiilit	8(14)	0,5	7	-	-	-	Sadevesi			
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asialaperit:			
Lattiakaivot	15	-	-	-	-	-				
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	-				
Yhteensä	42						Kaivot	kpl	Huomautuksia:	Tarkastusmaksut
15 mm käyttöhanat		1			1		Bens.- ja rasvanerotuskaivo	1	Rak. vir. kyp. 4.4.62	laskutusmääräys pvm nimi mk
20 mm vesipostit	4	8	32	-	-	-	Rasvan erotuskaivo	1	- - -	piirustukset 16.5.62
25 mm vesipostit		12		-	-	-	Laimennuskaivo			viemärijohtot
Palopostit	1	-	-	-	-	-	Perusvesikaivo	1		painetarkastus
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	3	12	36	3	12	36	Sadevesikaivo			lopputarkastus 2.4-63
Yhteensä NV		Kylmävesi	117	Lämminvesi	77		Pumppukaivo			25:00
Vedenlämmitin	Malli Viikari	Tilavuus 1/1500		Patterin vesim. 1	Patterin teho 1/min. 58		Hajotuskaivo	1	Rak. vir. kyp. 4.4.62	Katujohto NS
			194	Yhteensä q 1/s	2,6		Umpikaivo			Mittari m³ tai NS
							Hiekoner.	1	Rak. vir. kyp. 4.4.62	Mittarin asennuslupa annettu
										21.1-63 Mahyn

Tarkastukset

A Pohjaviemärit			B Kerrosviemärit		
Päiväys	Tark.		Päiväys	Tark.	
A-rak. pohjaviem. Tark.	11.6-62	SP.	Kerrosviemärit tarkastettu	21.12-62	Mahyn
B-rak — — —	30.10-62	Mahyn			
Vajotus- ja uuvaneroituskaivot tarkastettu	21.1-63	—			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Veripildet painetarkastettu	21.12-62	Mahyn	A-talo, lopputarkastettu (Todistus)	27.3-63	Mahyn
			B-talo. — — —	2.4-63	— — —

Huomautuksia