

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Osoite		No	
Kaatoaltaat		1			1		Castreninkatu 28 x		650845	
Astianpesualtaat	104	1	104	104	1	104	Asunto Oy Castreninkatu 28		29.11.65	1A
Pesualtaat	117	1	117	117	1	117	Kaupungin osa No 11	Nimi Kallio	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 28	RNo	Kortteli no 326	29.11.65
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Urakoitsija Oy Vesijohtoliike-Huber Ab			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Robert Partanen → J. J. O. J. Kallio			
WC-uimuri-venttiilit	112	0,5	56	-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Likavesi	10253-19.10.65	19.35	21.10
Lattiakaivot	74	-	-	-	-	-	Sadevesi			21.10
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa 16.11.65		Vesisäiliö A	Vesisäiliön AV
Yhteensä	407						Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 23.10.1965		Palopostin no Auro	Vall. paine +50. ±
Kylpyammeet	67	2	134	64	2	-134	Huomautuksia:		Poikkeama ± -	
Suihkut		2			2		Kaivot	kpl	Määrätty pumppu: 290 l/min x 20 m, 1 RVK 12.11.65	
15 mm käyttöhanat	11	1	11	11	1	11	Bens. ja öljyn erotuskaivot	1	Tarkastusmaksut	
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys tark. pvm mk	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12					Laimennuskaivo		piirustukset	
Palopostit	1	-	-	-	-	-	Perusvesikaivo		viemärijohtot	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo	1	painetarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi		426	Lämminvesi		366	Pumppukaivo		lopputarkastus	
Vedenlämmitin	Kylmävesi + lämminvesi		792	Yhteensä q l/s		418	Hajotuskaivo		Katujohdo NS	Liitos NS
	Malli virtauspa	Tilavuus /	5000	Patterin vesim. /		3x80	Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohdo NS
									Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemäritä tark	19.7.67	LH	Linjat 27-28	19.7.67	LH
Taloviemäri tark	28.7.67	LH	— 1-15	4.9.67	LH
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Linjat 27-28 painetark	19.7.67	LH	Loppu tarkastettu	14.9.67	LH
— 1-15 —	4.9.67	LH			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	31.8.67	☒	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	14.9.67	LH

Huomautuksia