

2401 - mabsttu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piiirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Eevankatu 3						
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat	1	0,2	0.2	1	0,2	0.2	Omistaja tai kiinteistön nimi Talo-Osuuskunta Hertanmäki				840313		
Astianpesu- altaat	4	0,2	0.8	4	0,2	0.8	Kaupungin osa numero 17 nimi Pasila				Hyväksytty 19.6.84 Palautettu 21.6.84		
Pesualtaat	4	0,1	0.4	4	0,1	0.4	Korttelin numero 17P17		Tontin numero	Rekisterinnumero			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija LVI-liike Topin-Putki Rakva Oy						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Pekka Tuominen, Caatreninkatu 10 D 83						
Urinaalit		0,4		—	—	—							
WC-uimuri- venttiilit	3	0,1	0.3	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäri taso	Ylin viemä- ri taso
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5		—	—	—	Likavesi	201-26.3.84	27.20	28.25	30.20		
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—	Sadevesi						
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä		—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Kylpy- ammeet	1	0,3	0.3	1	0,3	0.3	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Suihkut	3	0,2	0.6	3	0,2	0.6	Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Laimennuskaivo			☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Puutarhan-kest- pientalossa	1	0,2	0.2		0,2		Perusvesikaivo			☐ Muut työt			
Pesukone kotitaloudessa	2	0,2	0.4	1	0,2	0.2	Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 4.5.84 ge			
Muut vesi- postit tms.							Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 11.7.84			
Palopostit		—	—	—	—		Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 3.2			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 2.5									
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 5.7			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0.78									
Veden- lämmitin	Malli Jämä VLP	Tilavuus dm ³ 300		Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min		Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 8.10.81			
	Helsingin kaupungin vesilaitos RVV-tarkastuskortti						Jätevesien kaatokaivo						

[illegible]