

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No	
Kaatoaltaat	8	1	8		1	8	Ehrensivärdintie 31-35		770143	
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	Väliaikainen teatterikoulu		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä	
Pesualtaat	19	1	19		1	19	Kaupungin osa No 6 Nimi Eira		25.7.77	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Korttelin no 219 Tontin no 17 R no		Palautettu 10.5.77	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Urakoitsija Vesionninen Oy			
Urinaalit		0,5					Suunnittelija Kiinteistöliiton Insinööritoimisto, Annankatu 24 Hki 10			
VC-uimuri-venttiilit	10	0,5	5				Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +	
VC-huuhtelu-venttiilit		15					Likavesi 23453-17.8.76		Liittymisk. minimi 4.80	
Lattiakaivot	11						Sadevesi		Pad. kork. normaalisti 6.40	
Sadevesikatto-suppilot							Vesijohtopaine katujohdossa		Pad. kork. putkitukkeuman sattuesssa 6.40	
Yhteensä	50						Pirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat		Alin viemäroity taso 7.21	
Kylpyammeet	1	2	2		2	2	Kaivot kpl		Ylin viemäroity taso 21.65	
Suihkut	10	2	20		2	20	Hiekkan-bens./öljynerotuskaivot			
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo			
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo			
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12	12		12		Perusvesikaivo			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	2	12	2		12		Sadevesikaivo			
Palopostit							Pumppukaivo 1 Jätevesille			
Yhteensä NV	Kylmävesi		70	Lämminvesi		57	Hajotuskaivo			
	Kylmävesi + lämminvesi		121	Yhteensä q l/s		2.1	Umpikaivo			
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo			

Tarkastukset

[illegible]