

Ase- kattavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No	
Kaatoaltaat	8	1	8		1	8	Eskolantie 4		680604	
Astianpesualtaat	118	1	118		1	118	Pukinmäen vanhusten asuintalo			
Pesualtaat	127	1	127		1	127	Kaupungin osa No 37	Nimi Pukinmäki		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 13.11.68
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 3	RNo	Kortteli no 37026	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Urakoitsija Vesi ja Lämpö Oy			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Ins.tsto E. Serimaa Oy, Frödrikinkatu 61 Hki 10			
WC-uimuri- venttiilit	127	0,5	62	-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
WC-huuhdelu- venttiilit		15		-	-	-	Likavesi	14843-16.9.68	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
Lattiakaivot	137	-	-	-	-	-	Sadevesi	14844-16.9.68	Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäroity teso
Sadevesikatto- suppilot	10	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Yhteensä	523						Luvut ja muut asiapaperit:		Palopostin no	Vall. paine
Kylpyammeet	5	2	10		2	- 10	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	Tarkastusmaksut
Suihkut	117	2	234		2	234	Bens. ja öljyn erotuskaivot			laskutusmääräys tark. pvm mk
15 mm käyttö- hanat	10	1	10		1	10	Rasvan erotus- kaivo			piirustukset
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Laimennus- kaivo			viemärijohtot
25 mm käyttö- hanat vesipostit	4	12	48		12		Perusvesi- kaivo			painetarkastus
Palopostit		-	-		-	-	Sadevesikaivo			lopputarkastus
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	2	12	24		12	24	Pumppukaivo			
Yhteensä NV	Kylmävesi		641	Lämminvesi		531	Hajotuskaivo			Katujohdo NS
	Kylmävesi + lämminvesi		1172	Yhteensä q l/s			Umpikaivo			Mittari m³ tai NS
Vedenlämmitin	Malli Vp	Tilavuus l	5000	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.	3x70				Mittarin asennuslupa annettu

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ka ulkopuolista so vien tark 25.12 68 14			<u>A1, A2 ja C osat</u> Kerrosvien. tarkastettu	3.6-69	Nahyge
Taloviemäri (jälkveri) tarkastettu 3.1-69	3.1-69	Nahyge	<u>A3 ja A4</u> — " — — " —	25.8-69	—
— " — (sadeveri) — " —					
Seko osaksi ulkopuol. pohjaviemäriä 8.1-69	8.1-69	Nahyge			
— " — 13.1-69 14	13.1-69	14			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
<u>A1, A2 ja C osat</u> Kylmä- ja lämminvesi-			<u>A1, A2 ja C-osa</u> Lopputarkastettu	20.11-69	Nahyge
johdot painetarkastettu 3.6-69	3.6-69	Nahyge	Todistus annettu — " —	— " —	— " —
<u>A3 ja A4</u> Kylmä- ja lämminvesi-			<u>A3 ja A4-osa</u> Lopputarkastettu	5.12-69	— " —
johdot painetarkastettu 25.8-69	25.8-69	Nahyge			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		
Huomautuksia	14.11.68	14		5.12-69	Nahyge