

10361-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Eteläinen Rautatiekatu 14 b				890140		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8	Omistaja tai kiinteistön nimi Päiväkoti Kamppi				Hyväksytty 28.2.89 SV		
Astianpesu- altaat	10	0,2	2,0	10	0,2	2,0	Kaupungin osa numero 4 nimi Kamppi				Palautettu 20.3.89 K		
Pesualtaat	15	0,1	1,5	15	0,1	1,5	Korttelin numero 179		Tontin numero 7		Rekisterinnumero		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Reino Jalli				28.11.89 SV		
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1						29.11.89		
Urinaalit		0,4					Suunnittelija Lämpötekniikka Ins.tsto, Metsänpojankuja 4 02130 Espoo						
WC-uimuri- venttiilit	10	0,1	1,0				Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä 660-18.11.87	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus 7.18	Padotuskorkeus normaalisti 10.70	Padotuskorkeus putken tukkeut. 10.70	Alin viemärytö taso 11.50	Ylin viemä- röity taso 17.70
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5					Likavesi						
Lattiakaivot	20						Sadevesi						
Sadevesikatto- suppilot	4												
Yhteensä	63												
Kylpy- ammeet	2	0,3	0,6	2	0,3	0,6	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine 57	Poikkeama	
Suihkut	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt			
15 mm:n käyttöhanat	5	0,1	0,5	1	0,1	0,1	Rasvan erotuskaivo	1		☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Puutarhan kast. pientalossa	4	0,2	0,8		0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Pesukone konealustalla	4	0,2	1,6		0,2		Perusvesikaivo	1		☐ Muut työt			
Muut vesi- postit tms.	3		0,6	2		0,4	Sadevesikaivo	3		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 21.2.89 ge			
Palopostit							Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 10.0			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 6.0			Hajotuskaivo	2		Vesimittarin asennuslupa annettu			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 16.0			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 1.3						Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 17.8.90			
Veden- lämmitin	Malli Siirri 1174W	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min 37	Umpikaivo						

Ve 36



HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

[illegible]