

lop. 7.10.88

maailta 8262:-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Eteläinen Rautatiekatu 16 a				860925		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat	3	0,2	0,6		0,2	0,6	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kampinsalpa				Hyväksytty 2.12.86 RKK		
Astianpesu- altaat	60	0,2	12,0		0,2	12,0	Kaupungin osa numero 4 nimi Kamppi				Palautettu 12.12.86		
Pesualtaat	90	0,1	9,0		0,1	9,0	Korttelin numero 179		Tontin numero 6		Rekisterinnumero 28.7.87		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Antti Suortti						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1								
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija LIT Oy, Metsästäjänkuja 4, 02130 Espoo						
WC-uimuri- venttiilit	78	0,1	7,8	—	—	—							
WC-huuhdelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
Lattiakaivot	61	—	—	—	—	—	seka- vesi XXXXX	668-14.1.86	6.29	8.95	8.95	7.800	38.45
Sadevesikatto- suppilot	7	—	—	—	—	—	XXXXX	596 5.11.86	7.43	10.70	10.70		
Yhteensä	299	—	—	—	—	—	Sadevesi						
Kylpy- ammeet		0,3			0,3								
Suihkut	57	0,2	11,4		0,2	11,4	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
15 mm:n käyttöhanat	2	0,2	0,4		0,1	0,4	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl 1	Huomautuksia ☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt				
Puutarhan kast- pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo		☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Pesukone kotitaloudessa	52	0,2	10,6		0,2	10,6	Laimennuskaivo		☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittymisen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Muut vesi- postit tms.	5	0,4	2,0	2	0,4	0,8	Perusvesikaivo		☐ Muut työt				
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 28.10.86 ge				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 53,8			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 44,8			Pumppukaivo		Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 17.5.87				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 98,6			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 3,56			Hajotuskaivo		Vesimittarin asennuslupa annettu Jouhila				
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³	Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min			Umpikaivo		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 7.10.88 R				
							Jätevesien kaatokaivo						

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
SU-LUKOU, OSA	7.9.87	[Signature]
SU + SU + BENS, POHJAVIEMÄ.	21.10.87	[Signature]
RUNGOT	11.1.88	[Signature]
KLÄV. POMJUUV. OPA	16.1.88	[Signature]
KLÄV. — ← →		
B Kerrosviemärit		
D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
ASUNNOT	30.9.88	[Signature]
Lopputarkastus	7.10.88	[Signature]
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Painetarkastus porras B	2.6.88	[Signature]
PAINETARKASTUS	30.8.88	[Signature]
Huomautuksia		
Schultysvasteesta toim. 7.5.87 Rik		
Kaup. ins. lupa hakemus jätetty 7.5.88/Huh		
Toimen ei arvioitu? Toimitettu 17.6.87 Rik		