

lop. 29.6.89

MAKS.

1462:-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Eteläranta 16					870765		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s								
Kaatoaltaat	4	0,2	0,8		0,2	0,8	Osoite Eteläranta 16					Hyväksytty 19.10.87 RKK 22.10.87 Palaute 22.10.87 1.7.88 11.1.89		
Astianpesu- altaat	3	0,2	0,6		0,2	0,6	Kaupungin osa numero 3 nimi Kaartin Kaupunki							
Pesualtaat	12	0,1	1,2		0,1	1,2	Korttelin numero 46 Kaartin numero 2 Rekisterinumero							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Tarmo Lönn							
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija → EKONO OY/Stig Renholm, PL 27,00131 HELSINKI (Melkonkatu 28 D)							
Urinaalit	2	0,4	0,8	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+	Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäri- taso	Ylin viemä- ri- taso
WC-uumuri- venttiilit	8	0,1	0,8	—	—	—	Likavesi	65-6.2.86	+ 0.75	± 2.10	+ 2.10	0.50	7.29	
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Sadevesi	65-6.2.86	+ 0.35	+ 3.70	+ 3.70			
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—								
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—								
Yhteensä	34	—	—	—	—	—								
Kylpy- ammeet		0,3			0,3									
Suihkut		0,2			0,2									
15 mm:n käyttöhanat	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt				
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo			☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo			☐ Muut työt				
Palopostit							Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo	1		Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu				
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu				
							Jätevesien kaatokaivo							



HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

[illegible]