

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Etumetsäntie 5, 7				891008		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi As Oy Etumetsäntie 5, 7				Hyväksytty 30.10.89		
Astianpesu- altaat	5	0,2	1,0	5	0,2	1,0	Kaupungin osa numero 28 nimi Oulunkylä				Palautettu		
Pesualtaat	10	0,1	1,0	10	0,1	1,0	Korttelin numero 28173		Tontin numero 6,7 18	Rekisterinnumero			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja ESKELINEN ESA						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija LVI-Ins.tsto Timgren & Palmu Viherkallionkuja 3 e 35 02710 Espoo						
Urinaalit		0,4		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
WC-uimuri- venttiilit	10	0,1	1,0	—	—	—	Likavesi	93-19.2.88	24.10	25.25	26.55	26,10	30,20
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Sadevesi	93-19.2.88	24.79	26,55	26,55		
Lattiakaivot	10	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine 60	Poikkeama
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl 5	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt		
Yhteensä	35	—	—	—	—	—	Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
Suihkut	5	0,2	1,0	5	0,2	1,0	Perusvesikaivo	1			☐ Muut työt		
15 mm:n käyttöhanat	4	0,1	0,8	4	0,1	0,8	Sadevesikaivo	3			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Puutarhan kast. pientalossa	3	0,2	0,6		0,2		Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
Pesukone kotitaloudessa	5	0,2	1,0	5	0,2	1,0	Hajotuskaivo	1			Vesimittarin asennuslupa annettu		
Muut vesi- postit tms.							Umpikaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 96-82		
Palopostit		—	—	—	—	—	Jätevesien kaatokaivo						
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 6,4			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 4,2									
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 10,6			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 9,90									
Veden- lämmitin	Malli vanha	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min 57							

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Ju-uvov. osa	3.12.90	[Signature]			
Su- - - +	4.12.90	[Signature]			
autot. pohjav.	6.6.91	[Signature]			
X Pohjaviemärit	3.10.91	[Signature]			
			D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
			huonapistot H, I	30.1.92	[Signature]
			huonapistot G	30.3.92	[Signature]
			-H- E, G F	9692	[Signature]
			C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
			huonapistot H, I	18.11.91	[Signature]
			huonapistot E, F, G	19.2.92	[Signature]
			Huomautuksia		
			X ERICELINEN ESA		