

5401 - makattu / noude

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Etumetsäntie 12				850784				
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s									
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Etumetsäntie 12				Hyväksytty 27.7.86 Palautettu 28.8.85				
Astianpesu- altaat	3	0,2	0.6	3	0,2	0.6	Kaupungin osa numero 28 nimi Oulunkylä								
Pesualtaat	9	0,1	0.9	9	0,1	0.9	Korttelin numero 28172		Tontin numero 13	Rekisterinumeron					
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Ahti Mahrberg								
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Ins.tsto Jaakko Johansson Ky, Kurkijoentie 19 A, 02140 Espoo								
Urinaalit		0,4		—	—	—	Katu- viemäri		Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä 473-7.8.85	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus 26.82		Padotuskorkeus normaalisti 27.90	Padotuskorkeus putken tukkeut. 28.70	Alin viemäroity taso 29.10	Ylin viemä- roity taso 32.80
WC-uimuri- venttiilit	6	0,1	0.6	—	—	—	Likavesi								
WC-huuhtele- venttiilit		1,5		—	—	—	Sadevesi								
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama		
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt				
Yhteensä	22	—	—	—	—	—	Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Suihkut	3	0,2	0.6	3	0,2	0.6	Perusvesikaivo				☐ Muut työt				
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0.1		0,1		TK Sadevesikaivo		1		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 20.8.85 pt				
Puutarhan kast. pientalossa	4	0,2	0.8		0,2		TP Pumppukaivo		1		Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 28.8.86				
Pesukone kotitaloudessa	3	0,2	0.6	3	0,2	0.6	Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu 6.1.86				
Muut vesi- postit tms.							Umpikaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 23.7.86				
Palopostit		—	—	—	—	—	Jätevesien kaatokaivo								
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 4.2			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 2.7											
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 6.9			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0.74											
Veden- lämmitin	Malli SIFRIN	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min 30									



HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

A Ulko- ja pohjaviemärit

Päivämäärä	
------------	--

~~Tarkastaja~~

B Kerrosviemärit

Päivämäärä	
------------	--

Tarkastaja	
------------	--

6,9.85

25,3.85

D Lopputarkastus

Päivämäärä	
------------	--

Tafkastaja	
------------	--

20041500 A

2E.1. EE.

LOPPHARASSTU

23.7.86

C Painetarkastus

Päivämäärä	
------------	--

Tarkastaja

Huomautuksia

DIENSTPLAAT

2186