

1801-merkintä 29.5.85

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Fredrikinkatu 25						
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	6. krs sauna huoneisto A 22						
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi Kiint. Oy Fredrikinpasaasi				850379		
Astianpesu- altaat		0,2			0,2		Kaupungin osa numero 5 nimi Punavuori				Hyväksytty 7.6.85 Palautettu 5.7.85		
Pesualtaat	1	0,1	0,1	1	0,1	0,1	Korttelin numero 93		Tontin numero 27		Rekisterinnumero		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Kvv-työnjohtaja Heikki Sjöholm						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija → Eiran Putkihuoltoliike Oy, Laivanvarustajankatu 4 Hki 14						
Urinaalit		0,4		—	—	—							
WC-uimuri- venttiilit	1	0,1	0,1	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
WC-huuhdelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Likavesi	614-29.4.85	8.14	10.05	10.05		
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—	Sadevesi						
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä	5	—	—	—	—	—							
Kylpy- ammeet	1	0,3	0,3	1	0,3	0,3	Vesijohtopaine katujohdossa						
Suihkut	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Vesisäiliö		Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0,1		0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt		
Puutarhan kast- pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon.		
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo				☒ Muut työt		
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 0,8			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 0,6			Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 5.7.85		
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 1,4			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0,49			Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³	Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min			Umpikaivo				Vesijohto- ja viemäri- työiden hyväksymisilmoitus annettu Mo. 8.8.85		
							Jätevesien kaatokaivo						

[illegible]