

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite Fredrikinkatu 58				Piiirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Fredrikinkatu 58 Kaupungin osa numero 13 nimi Kamppi Korttelin numero 410 Tontin numero 58 Rekisterinnumero Urakoitsija LVR-Rakenne Oy Suunnittelija Kiinteistöliiton Insinööritoimisto				Hyväksytty 14.4.83	Palautettu 15.4.83	
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat		0,2			0,2								
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2							
Pesualtaat	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1								
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1								
Urinaalit		0,4		—	—	—							
WC-uimuri- venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—							
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalista	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
Lattiakaivot		—	—	—	—	—	Likavesi						
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi						
Yhteensä		—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Suihkut		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Puutarhan kast- pientalossa		0,2			0,2		Perusvesikaivo			☒ Muut työt			
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon			
Muut vesi- postit tms.							Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 14.4.83			
Palopostit		—	—	—	—	—	Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s									
	0,6			0,4									
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s									
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³	Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min			Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäri- työiden hyväksymisilmoitus annettu 14.4.83			
Helsingin kaupungin vesilaitos RVV-tarkastuskortti							Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]