Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	24	1	24	6	1	6
Astianpesualtaat	35	1	35	35	1	35
Pesualtaat	89	1	89	89	1	89
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet ~~ja jalka-altaat~~	3	1	3	3	1	3
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	81	0,5	45	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	32	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	264	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	30	2	60	30	2	60
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat	10	1	10		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit 40 mm	1	—	—	—	—	-

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	268	Lämminvesi	195
	Kylmävesi + lämminvesi	463	Yhteensä q l/s	~3.6
Vedenlämmitin	Malli Läpivirtaus	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Fredrikinkatu 59 - Kansakoulukatu 5.

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Fredrikinkatu 59.

Kaupungin osa No: 4 | Nimi: Kamppi

Kortteli no: 162 | Tontti no: 59 | R no:

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab — Pakilan Putki Oy

Suunnittelija: Olli Honkavaara, Maapallonkatu 8 B 7, 02210 ESPOO 21
Sanit.tekn.t:sto V.A.Keinänen Ky. Pajalahdentie 17.E. H:ki 20.

Hyväksytyt piirustukset

No: 700261

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 8.4.70 [illegible] 23.7.80 [illegible]

Palautettu: 24.7.80

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	17004/14.4-70	15.79	18.75	18.75	18.80	41.30
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit: Km.os. 15/4-1970.

Paineenkorotuspumppu 220 litr/min n. 14. mvp.

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		13.8.80 [illegible]
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	22.4.72 15.4-71	Nalungen
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	13.7.71 [illegible] 6.9.72 [illegible]	
Liitos NS 80		

Ve 36 3000 2 69 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
A-porras pv	7.5.71	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus		
linjat 1-7 ja A-porras pv lop.	13.7.71	HH
B-porras, ja A-portaasta linja 8	5.9 72	HH
ULLAKOLLA KRS. SAUNAOSASTO	31.12.81	[illegible]

C Painetarkastus		
Painetark linja 2	23.4.71	HH
" 4.7	7.5 71	HH
1	2[illegible].5 71	HH
3	3.6-71	HH
" 5	17.6-71	HH
" 6	30.6.71	HH
" 9	9.6.72	[illegible]
" 10 ja 11	15.6.72	[illegible]
" ?	18.7.72	HH
" 13	21.7.72	HH
" 4	1.8 72	HH

Huomautuksia