

780: - maksettua

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Fredrikinkatu 60						
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Rekolinna				840135		
Astianpesu- altaat		0,2			0,2		Kaupungin osa numero 13 nimi Etu-Töölö				Hyväksytty 7.9.84 2.10.84		
Pesualtaat		0,1			0,1		Korttelin numero 410		Tontin numero 60		Rekisterinnumero		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Väinö Narinen				8.4.84 18.4.88		
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1								
Urinaalit		0,4			—	—	Suunnittelija → Kiinteistöliiton ins.tsto, Fredrikinkatu 55 A Hki				0		
WC-uumuri- venttiilit		0,1			—	—							
WC-huuhdelu- venttiilit		1,5			—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
Lattiakaivot		—	—		—	—	Likavesi	19834-11.1.84	13.27	15.05	15.05	13.90	32.00
Sadevesikatto- suppilot		—	—		—	—							
Yhteensä		—	—		—	—	Sadevesi						
Kylpy- ammeet		0,3			0,3								
Suihkut		0,2			0,2		Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt			
Puutarhan-kast- pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo			☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo			☐ Muut työt			
Palopostit		—	—		—	—	Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 28.12.84			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu			
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 7.3.88			
Helsingin kaupungin vesilaitos RVV-tarkastuskortti							Jätevesien kaatokaivo						

[illegible]