

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					Osoite	Hyväksytyt piirustukset					
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä		
Kaatoaltaat		1		1		Graniittitie 4 3		62398	28.11.62 <i>AI</i>			
Astianpesualtaat		1		1		Pihlajamäen Lämpö Oy						
Pesualtaat	5	1	5	1	5	Kaupungin osa No 38	Nimi Pihlajamäki	Tontti no 2	RNo	Kortteli no 38009		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5		0,5		Urakoitsija Radiator Oy						
Kylpyammeet		2		2		Suunnittelija → Lämpötekniillinen insinööritoimisto						
Urinaalit		0,5		-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1		1		Likavesi	5833/27.3.61	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
Suihkut	1	2	2	2	2	Sadevesi	5834/27.3.61	24,00	25,1	26,4	27,00	40,70
WC-umuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa 13.4-62		Vesisäiliö Alppila	Vesisäiliön AV NN+ 533	Palopostin no 75	Vall. paine NN+ 56.12	Poikkeama ± 1.00
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	Luvat ja muut asiaperit: Palopostin osoite on Liusketie 8.						
Lattiakaivot	5	-	-	-	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Sadevesisyöksyviemärit	2	-	-	-	-	Bens.- ja rasvanerotuskaivo				laskutusmääräys pvm	tark.	mk
Yhteensä	15					Rasvan erotuskaivo				28.11.62	<i>AI</i>	300.-
15 mm käyttöhanat		1		1		Laimennuskaivo				viemärijohdot 250.-		
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	15	30	4		Perusvesikaivo	1			painetarkastus 500.-		
25 mm käyttöhanat vesipostit	2	12	24	12		Sadevesikaivo	2			lopputarkastus 18.12.62	<i>Mohjanen</i>	400.-
Palopostit	6	-	-	-	-	Pumppukaivo				1.1 50.-		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12		12		Hajotuskaivo		Ei vaadita		Katujohdo NS	Liitos NS 80	
Yhteensä NV		Kylmävesi	61	Lämminvesi	7	Umpikaivo				Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohdo NS	
		Kylmävesi + lämminvesi	68	Yhteensä q l/s	2,5					Mittarin asennuslupa annettu	pvm 5.11.62	nimi <i>AI</i>
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.								

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit tarkastettu	5.11.62	Malinen	Kerrosjärjestykset tarkastettu	5.11.62	Malinen
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohtot painotarkastettu	5.11.62	Malinen	Lopputarkastettu	18.12.62	Malinen
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	28.11.62	AF1	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	18.12.62	Malinen

Huomautuksia