

Maksu 180: - maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Haartmaninkatu 4				840749				
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	HYKS								
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi osasto 151				Hyväksytty 17.9.84	Palautettu 29.10.84			
Astianpesu- altaat		0,2			0,2		Kaupungin osa nimi Meilahti								
Pesualtaat	2	0,1	0,2		0,1	0,2	Korttelin numero 526	Tontin numero 2	Rekisterinnumero						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Kvv-työnjohtaja Antti Böök								
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Ins.tsto W. Zenner, Vihdintie 11 C 25 Hki 30								
Urinaalit		0,4		—	—	—									
WC-uimuri- venttiilit		0,1		—	—	—									
WC-huuhdelu- venttiilit	1	1,5	1,5	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso		
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—	Likavesi								
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi								
Yhteensä		—	—	—	—	—									
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Vesijohtopaine katujohdossa				Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Suihkut		0,2			0,2		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt				
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Puutarhan-kast- pientalossa		0,2			0,2		Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Perusvesikaivo				☐ Muut työt				
Muut vesi- postit tms.	1	0,2	0,2			0,2	Sadevesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon				
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 13.12.84				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 1,9			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 0,4			Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 2,3			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s							Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 13.12.84				
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo								
							Jätevesien kaatokaivo								

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

[illegible]