

180:- K.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piiirustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Hanasaarenkatu				840485			
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Energialaitos							
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi B voimalaitos, lämpöpumppurakennukset				Hyväksytty 10.7.84 <i>HH</i> Palautettu 11.7.84			
Astianpesu-altaat		0,2			0,2		Kaupungin osa numero 10 nimi <i>Töölö</i>							
Pesualtaat		0,1			0,1		Korttelin numero	Tontin numero <i>5:2</i>	Rekisterinnumero					
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Kvv-työnjohtaja Väinö Narinen							
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Ins.tsto Äyräväinen Ky, Kaupintie 8 Hki 44							
Urinaalit		0,4		—	—	—								
WC-uumuri-venttiilit		0,1		—	—	—								
WC-huuhdelu-venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+	Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
Lattiakaivot	<i>2</i>	—	—	—	—	—	Likavesi						<i>2.70</i>	
Sadevesikatto-suppiot		—	—	—	—	—								
Yhteensä		—	—	—	—	—	Sadevesi							
Kylpy- ammeet		0,3			0,3									
Suihkut		0,2			0,2		Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
15 mm:n käyttöhanat	<i>2</i>	<i>0,2</i>	<i>0.4</i>		0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Puutarhan-kest. pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo				☐ Muut työt			
Palopostit		—	—	—	—		Sadevesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s <i>0.4</i>			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu <i>20.8.84 HH</i>			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s <i>0.4</i>			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s <i>0.28</i>			Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu			
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu <i>29.8.84 CD</i>			
Helsingin kaupungin vesilaitos RVV-tarkastuskortti							Jätevesien kaatokaivo							

A Ulko- ja pohjaviemärit

A Ulko- ja pohjaviemärit

Päivämäärä

Tarkaštaja

B Kerrosviemärit

Päivämäärä	
------------	--

Tarkastaja	
------------	--

Ulkö- ja poijaviemärit

Sk-viemärit (ilmoittivat)

20.6-84

J. J.

D	Lopputarkastus
---	----------------

Päivämäärä	
------------	--

Tarkastaja	
------------	--

2	Doppeltarke	SV Pumpenhuone	29.6.84	CD
		SS~		

C Painetarkastus

Päivämäärä	
------------	--

Tarkastaja	
------------	--

Huomautuksia
