

Asennettavat laitteet	Kalusteluiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	Kylmävesi			Lämminvesi			Ostaja tai kiinteistön nimi		No	
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV				
Kaatoaltaat	3	1	1		1		Herttoniementie		43007	
Astianpesuallaat	2	1	1		1		Rautakauppojen Oy		Hyväksymispäivä ja hyväksyjä	
Pesualtaat	4	1	1		1		Kaupungin osa No 43 Nimi Herttoniemi		18.6.43	
Laboratorio- ja juoma- altaat	2	0,5			0,5		Tontti no RNo Kortteli no		49.6.52	
Kylpyammeet		2			2		Urakoitsija		TK 43055	
Urinaalit		0,5		-	-	-	Vesi- ja lämpöjohtoliike Putkisto , Oy Siro Ab			
Pesuistuimet ja jalka- altaat		1			1		Suunnittelija		- " - " -	
Suihkut		2			2		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
WC-uimuri- venttiilit		0,5	1	-	-	-	Likavesi		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalista
WC huuhtelu- venttiilit	4	15		-	-	-	Sadevesi		Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso
Lattiakaivot	9	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Sadevesisyyöksy- viemärit		-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiakirjat:		Palopostin no	Vall. paine
Yhteensä	24		4				Kalvot	kpl	Huomautuksia:	Poikkeama ±
15 mm käyttö- hanat	3	1			1		Bens.- ja rasvan- erotuskaivo			Tarkastusmaksut
20 mm käyttö- hanat vesipostit	4	4	6		4		Rasvan erotus- kaivo	1		laskutusmääräys pvm tark. mk
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Laimennus- kaivo			piirustukset
Palopostit	2	-	-	-	-	-	Perusvesi- kaivo			viemärijohtot
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo			painetarkastus
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Pumppukaivo			lopputarkastus
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus /	Patterin vesim. /	Patterin teho //min.		Hajotuskalvo		uusi	Katujohdot NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo			Mittari m³ tai NS
										Tarjoilujohto NS
										Mittarin asennuslupa annettu
										pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Lisäarak: viem.johdot maassa tark.	9.6.52	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Lopputarkastettu	15.7.52	
			Rasvakaivo asetettu vasta-asentoon siten,		
			että kaivo syvenee myötävirtaan.		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi tehdastakennus. Kylmävesi- ja viemärijohdot. (1943)

Lisärakennus.(1952)