

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hesperian Sairaala Kammionkatu 12-14 Sibeliuskatu 14		Hyväksytyt piirustukset		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi		No		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV							
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1	Kaupungin osa No 14		Nimi Taka-Töölö		No 63005		
Astianpesualtaat	5	1	5		1	5	Tontti no 14		RNo		Kortteli no 481		
Pesualtaat	29	1	29		1	29	Urakoitsija T:mi Kruunuhaan Putki						
Laboratorio- ja juoma-altaat	2	0,5	3		0,5	1	Suunnittelija → HKR:n talorakennusosasto						
Kylpyammeet	5	2	10		2	10	Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +		
Urinaalit		0,5		-	-	-					Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi				Pad. kork. putkitukkeu- man sattua	Alin viemäroity taso	
Suihkut		2			2		Sadevesi					Ylin viemäroity taso	
WC-uimuri- venttiilit		0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö Ilmala	Vesisailiön AV NN+63.2	Palopostin no	Vall. paine	
WC huuhtelu- venttiilit	10	15	150	-	-	-	Luvat ja muut asiapaperit:						
Lattiakaivot	6	-	-	-	-	-						Poikkeama ±	
Sadevesisyöky- viemärit		-	-	-	-	-	Kalvot		kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut	
Yhteensä	58						Bens.- ja rasvan- erotuskaivo					laskutusmääräys pvm tark. mk	
15 mm käyttö- hanat		1			1		Rasvan erotus- kaivo					piirustukset 14.1.63	
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Laimennus- kaivo					viemärijohtot	
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Perusvesi- kaivo					palmatarkastus	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo					lopputarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi		198	Lämminvesi		46	Hajotuskaivo					Katujohito NS	
	Kylmävesi + lämminvesi		244	Yhteensä q l/s		3,6	Umpikaivo					Mittari m³ tai NS	
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l 2000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.						Mittarin asennuslupa annettu	
												pvm nimi	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Isäpuol. pohjaviemärit tarkastettu	24.1-63	Mahjo	Talo 2. Kerrosviemärit tarkastettu	29.3-63	Mahjo
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
10 Talo 2. Kylä- ja lämmönvesi- johdot painetarkastettu	29.3-63	Mahjo			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	14.1.63	AS	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia