

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Malmin Kauppaopisto Hietakummuntie 1 A		Hyväksytyt piirustukset								
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi			No 710359							
Kaatoaltaat	9	1	9	9	1	9	Kaupungin osa No 38 Nimi Malmi			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 29.8.81. Malmi							
Astianpesualtaat	3	1	3	3	1	3	Korttelin no 38067		Tontti no 5		R no			Palautettu 30.7.71			
Pesualtaat	22	1	22	22	1	22	Urakoitsija A.Hj. Wuorio										
Laboratorio- ja juoma-altaat	5	0,5	2,5	1	0,5	0,5	Suunnittelija → Insinööritoimisto Sassi & Co, Pohjantie 3 Tapiola										
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +						
Urinaalit	5	0,5	2,5	-	-	-					Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso		
VC-uimuri-venttiilit	20	0,5	10	-	-	-	Likavesi		7269-11.2.1969		12.30	13.35	14.50	18.30	27,47		
VC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi										
Lattiakaivot	8	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa			Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±			
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit										
Yhteensä	72	-	-	-	-	-											
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2	Kaivot	kpl	Huomautuksia		<input checked="" type="checkbox"/> Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt						
Suihkut		2			2		Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				<input type="checkbox"/> Vesijohtojen tai viemärien uusiminen						
15 mm käyttöhanat	1	1	1	1	1	1	Rasvanerotuskaivo	1			<input type="checkbox"/> Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon						
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4	1	4	4	Laimennuskaivo				<input type="checkbox"/> Muut työt						
25 mm käyttöhanat vesipostit	2	12	24		12		Perusvesikaivo	1			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 6.7.71	nimi ge				
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12		1	12	12	Sadevesikaivo	5			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	3.8.71	h				
Palopostit		-	-	-	-	-	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	30.3.72	h				
Yhteensä NV	Kylmävesi		71.0	Lämminvesi		52.5	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		27.7.71	h			
	Kylmävesi + lämminvesi		123,5	Yhteensä q l/s		2,6	Umpikaivo										
Vedenlämmitin	Malli Thermia		Tilavuus l 600	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 14	Jätevesien kaatokaivo										

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
ulko- ja pohjaviemärit	18.8.77	H			
Yhteiskoulun laajennus pu- ja tv-kaistat	14.9.77	H			
Ulko- ja pohjaviemärit	29.9.77	H			
Talonviemärit tarkast.	26.10.77	H			
			D Lopputarkastus		
			Lopputarkast.	27.7.77	H
C Painetarkastus					
Painetark.	30.3.77	H	Huomautuksia		