

4560: malettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Tarmonkuja Hietasaarenkuja 5						
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi Oy Edv. Björklund Ab				850484		
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Kaupungin osa numero 20 nimi Länsisatama				Hyväksytty 27.8.85	Palautettu 3.7.85	
Pesualtaat	1	0,1	0,1		0,1	0,1	Korttelin numero 20254		Tontin numero 20 L 101	Rekisterinnumero			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Kvv-työnjohtaja Yrjö Roine						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1								
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija → Ins.tsto Sjöholm ja Varpelaide, Meripuistotie 5 Hki 20						
WC-umuri- venttiilit	1	0,1	0,1	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
WC-huuhdelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Likavesi	27-4.10.84	0.97	2.98		3.35	5.85
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—							
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä	5	—	—	—	—	—	Sadevesi						
Kylpy- ammeet		0,3			0,3								
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
15 mm:n käyttöhanat	1	0,2 0,1	0,2		0,1	0,2	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt		
Puutarhan kast- pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo				☐ Muut työt		
Palopostit	3	—	—	—	—	—	Sadevesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 28.5.85 ge		
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 0,8			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 0,7			Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 27.8.85		
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 1,5			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0,41			Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu 28.11.85		
Veden- lämmitin	Malli Siivuri	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min		Umpikaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 28.11.85		
							Jätevesien kaatokaivo						

[illegible]