

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piiirustusten hyväksymisnumero				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Himmelitie 10 B				891256				
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s									
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Omistaja tai kiinteistön nimi				Hyväksytty 31.1.90 24.9.90	Palaitettu 8V nood. 25.9.90			
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Nikkanen Erkki								
Pesualtaat	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2	Kaupungin osa numero 39 nimi Tapaninkylä								
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Korttelin numero 39360 Tontin numero 10 Rekisterinumeron								
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Onni Rytönen								
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija								
WC-uumuri- venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—	Ins.tsto Entalcon/Auvinen Pal. Tapani Nikkanen Himmelitie 10 Hki 74								
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+	Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso	
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—	Likavesi	18458-8.7.71	14.29	15.45	16.75	16,19	18,98		
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi								
Yhteensä	10	—	—	—	—	—									
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Vesijohtopaine katujohdossa				Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Suihkut	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4							60		
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt					
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen					
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon					
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo	1		☐ Muut työt					
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo	1		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 4.12.89 SJ					
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s							Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s							Vesimittarin asennuslupa annettu				
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³	Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min					Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu						
	52440	400													



[illegible]