

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hirsipadontie 2		Kisällintie 12 Talot D ja E		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		Kiinteistö Oy Hirsipadontie 2		No	720335		
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 28		Nimi Oulunkylä		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä			
Astianpesualtaat	21	1	21	21	1	21	Kortteli no 28309		Tontti no 2		R no		Palautettu	
Pesualtaat	27	1	27	27	1	27	Urakoitsija Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Ins.tsto K. Arho Ky							
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +					
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso	
VC-uimuri-venttiilit	25	0,5	13	—	—	—	Likavesi	19179-3.5.72	31.32	32.45	33.00	32.80		
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi	19180-3.5.72	31.76	33.00	33.00			
Lattiakaivot	24	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine 58	Poikkeama ±	
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit kh x wc elementit							
Yhteensä	99	—	—	—	—	—								
Kylpyammeet	21	2	42	21	2	42	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Suihkut	2	2	4	2	2	4	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat	3	1	3	2	1	2	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo	1			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 13.7.72	nimi ge	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	21	12	21		12		Sadevesikaivo	2			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu			
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu			
Yhteensä NV	Kylmävesi		135	Lämminvesi		96	Hajotuskaivo	2			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	13.12.73	HA	
	Kylmävesi + lämminvesi		231	Yhteensä q l/s		28	Umpikaivo							
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo							

Tarkastukset

[illegible]