

85401- Maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite			Piiirustusten hyväksymisnumero				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Hitsaajankatu 3							
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi							
Kaatoaltaat	10	0,2	2,0		0,2	2,0	Eläkesäätiö Polaris Pensions stiftelse s.r.			840887				
Astianpesu- altaat	4	0,2	0,8		0,2	0,8	Kaupungin osa numero 43 nimi Herttoniemi			Hyväksytty 16.11.84				
Pesualtaat	28	0,1	2,8		0,1	2,8	Korttelin numero 43011 Tontin numero 2 Rekisterinnumero			Pajautettu 16.11.84				
Laboratorio- ja juoma-altaat	5	0,1	0,5		0,1		Urakoitsija KVV-työnjohtaja Juhani Hannula Kvv-työnjohtaja Reijo Pääkkönen			29.1.85				
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1					11.3.85				
Urinaalit	5	0,1	0,5				Suunnittelija → Erikoissuunnittelu Oy, Horsmakuja 8 A 6 01300 Vantaa			22.11.85				
WC-uimuri- venttiilit	15	0,1	1,5							19.8.86				
WC-huuhdelu- venttiilit		1,5					Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+	Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
Lattiakaivot	21						sekav.	578-14.9.84	5.33	6.60	6.60		+ 4.60	26.20
Sadevesikatto- suppilot	12						XXXXX	578-14.9.84	7.05	9.25	9.25			
Yhteensä	100						Sadevesi	594-24.9.84	4.83	6.60	6.60			
Kylpy- ammeet		0,3			0,3									
Suihkut	4	0,2	0,8		0,2	0,8	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama		
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt				
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2		Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon.				
Muut vesi- postit tms.							Laimennuskaivo			☐ Muut työt				
Palopostit	7						Perusvesikaivo	1		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 16.10.84 ge				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Sadevesikaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 9.1.85 / 20.2.85				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Pumppukaivo	2		Vesimittarin asennuslupa annettu 5.2.86 / J. Ja				
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³	Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min			Hajotuskaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 27.2.86 / J. Ja				
							Umpikaivo							
							Jätevesien kaatokaivo							

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

[illegible]