

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osolte		Hopeatie 10		Hyväksytyt piirustukset		
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi HOAS 37		No 790001 30.10.79				
Kaatoaltaat	5	0,2	1,0	5	0,2	1,0	Kaupungin osa No 29 Nimi Haaga		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 8.1.79 + 6.6.79 + 27.10.79				
Astianpesualtaat	64	0,2	12,8	64	0,2	12,8	Kortteli no 29188 Tontti no 2 ja 3 4 R no		Palautettu 9.1.79 7.6.79				
Pesualtaat	66	0,1	6,6	66	0,1	6,6	Urakoitsija Onninen Oy Termo						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija → Lämpötekniillinen insinööritoimisto Oy/Mäki, Pohjantie 12 A 02100						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN + Espoo 10		
Urinaalit		0,5		—	—	—	Likavesi		25310-11.5.78	19.96	21.05	22.70	21,900 + 39,80
VC-uimuri-venttiilit	67	0,1	6,7	—	—	—	Sadevesi		25311-11.5.78	20.69	22.70	22.70	
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Lattiakaivot	73	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Sadevesikatto-suppilot	11	—	—	—	—	—							
Yhteensä	286	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Suihkut	66	0,3	19,8	66	0,3	19,8	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot	1			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	4	0,1	0,4		1		Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	5	0,2	1,0		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	0,2	0,4		12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lahetetty verkkotoimistoon	4.1.79 pvm ge nimi	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	12.1.79	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	8.8.79	
Yhteensä NV	Kylmävesi		48,7	Lämminvesi		40,2	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	13.12.79	
	Kylmävesi + lämminvesi		88,9	Yhteensä q l/s		3,9	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit

Päiväys

Tark.

B Kerrosviemärit

Päiväys

Tark.

ju tv
-kalo 2 pv
- 1 pv
liikavat pv

14.2.79 JH
9.4.79 JH
— JH
14.9.79 JH

D Lopputarkastus

Talo 2 lopputark.
— 1 —
14.11.79 JH
13.12.79 JH

C Painetarkastus

Huomautuksia

Talo 1 JH
Talo 2 JH
Talo 1. pt

8.8.79 JH
27.9.79 JH