

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Humalistonkatu 5		Hyväksytyt piirustukset		
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä		
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1	As. Oy Humalistonkatu 5		700683		S. 11.70 14.12.70		
Astianpesualtaat	38	1	38		1	38	Kaupungin osa No 14 Nimi Taka-Töölö		Korttelin no 499 Tontti no 5 R no		Palautettu 9.11.70 14.12.70		
Pesualtaat	39	1	39		1	39	Urakoitsija Vesijohtoliike Imu Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Kiinteistöliiton Ins.tsto Annankatu 24 Hki 10						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	40	0,5	20	—	—	—	Likavesi	17545-21.9.70	3.07	5.40	5.40	6,30	23,05
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	38	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit Km.os. 16.10.1970						
Yhteensä	156	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet	38	2	76		2	76	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Suihkut		2			2		Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	4	1	4		1	4	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12	12		12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm	nimi
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	27.4.70	h
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
Yhteensä NV	Kylmävesi		190	Lämminvesi		158	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		
	Kylmävesi + lämminvesi		348	Yhteensä q l/s			Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli Vp	Tilavuus l 3000	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 170	Jätevesien kaatokaivo								

•

[illegible]