

330v: -maakassa

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite Humalistonkatu 5				Piiustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Humalistonkatu 5 Kaupungin osa numero 14 nimi Taka-Töölö Korttelin numero 499 Tontin numero 5 Rekisterinumero Urakoitsija Timo Hallikainen Marko Saarela Väinö Narinen Suunnittelija Kiinteistöliiton Ins.tsto, Fredrikinkatu 55 A Hki 10				Hyväksytty 3.7.85 14.4.87	Palautettu 3.7.85 14.4.87	
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat		0,2			0,2								
Astianpesu- altaat	36	0,2	7,2	36	0,2	7,2							
Pesualtaat	41	0,1	4,1	41	0,1	4,1							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1								
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1								
Urinaalit		0,4		—	—	—							
WC-uumuri- venttiilit	43	0,1	4,3	—	—	—							
WC-huhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
Lattiakaivot	38	—	—	—	—	—	Likavesi	17545-21.9.70	3.07	5.40	5.40	6.30	
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi						
Yhteensä	119	—	—	—	—	—							
Kylpy- ammeet	36	0,3	10,8	36	0,3	10,8							
Suihkut	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Puutarhan kast- pientalossa	1	0,2	0,2		0,2		Rasvan erotuskaivo			☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Pesukone kotitaloudessa		0,2		39	0,2	7,8	Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo			☐ Muut työt			
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 10.2.87 / 12.5.87			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu			
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 2.5.85 / 12.5.87			
							Jätevesien kaatokaivo						

[illegible]