

3300-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Humikkalantie 17 A				on luovuttu			
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s								
Kaatoaltaat	3	0,2	0,6		0,2	0,6	Omistaja tai kiinteistön nimi Aino ja Veikko Seppänen				890794			
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Kaupungin osa numero 47 nimi Mellunkylä				Hyväksytty 14.8.89			
Pesualtaat	4	0,1	0,4		0,1	0,4	Korttelin numero 47194				Tontin numero 22			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Seppo Saarela				Rekisterinnumero			
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Ins. Rauno Liira Pitkämäentie 26 HKI 67							
Urinaalit		0,4		—	—	—								
WC-uimuri- venttiilit	3	0,1	0,3	—	—	—								
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri				Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä			
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—	Likavesi				Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus			
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—					Padotuskorkeus normaalisti			
Yhteensä	15	—	—	—	—	—	Sadevesi				Padotuskorkeus putken tukkeut.			
Kylpy- ammeet	1	0,3	0,3		0,3	0,3					Alin viemäroity taso			
Suihkut	2	0,2	0,4		0,2	0,4	Vesijohtopaine katujohdossa				Ylin viemä- roity taso			
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo							
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2		Rasvan erotuskaivo							
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2		Laimennuskaivo							
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo							
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo							
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo							
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			TK Hajotuskaivo							
Veden- lämmitin	Malli Sakko	Tilavuus dm ³ 300		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo							

Ve 36



HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu
28.4.94 RP

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Jl-viikotiesuom.	25.8.89	Ra			
Skäp. uom. (pob/a)	18.12.89	Ra			
D Lopputarkastus					
	Muuttoloka,	10.10.90		Ra	
	yläkerr. lopput. Suon.	13.6.91		Ra	
	alakerr. — 11 —	28.4.94		Ra	
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	Huomautuksia		
Suon.	8.2.90	Ra			