

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Huopalahdentie 1						
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat	5	0,2	1,0	5	0,2	1,0	Omistaja tai kiinteistön nimi E-öljyt Oy				820103		
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Kaupungin osa numero 30 nimi Munkkiniemi				Hyväksytty 27.3.82	Palautettu 2.4.82	
Pesualtaat	8	0,1	0,8	8	0,1	0,8	Korttelin numero 30048		Tontin numero 1	Rekisterinumero	82001xx		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Vallilan Putkiasennus Oy						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1								
Urinaalit	1	0,1	0,1	—	—	—	Suunnittelija Suunnittelurengas KK/Siivonen, Sorvaajankatu 9 Hki 81						
WC-uimuri- venttiilit	4	0,1	0,4	—	—	—							
WC-huuhdelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
Lattiakaivot	6	—	—	—	—	—	Likavesi	25314-12.5.78	0.75	1.85	1.85	-0,450	2.25
Sadevesikatto- suppilot	8	—	—	—	—	—							
Yhteensä	33	—	—	—	—	—	Sadevesi	25315-12.5.78	0.13	1.85	1.85		
Kylpy- ammeet		0,3			0,3								
Suihkut	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
15 mm:n käyttöhanat	3	0,1	0,3	3	0,1	0,3	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl 2	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Puutarhan kast. pientalossa	4	0,2	0,8		0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo			☐ Muut työt			
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo	6		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 25.1.82 ge			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 4,0			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 2,7			Pumppukaivo	2		Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 28.7.82			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 6,7			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 2,13			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu 8.3.85			
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³	Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min			Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 16.5.85			
							Jätevesien kaatokaivo						

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Su Ulkoviemäriä osa	18.8.82	RKK			
Ses tilat ju	30.8.82	JH			
Su. viemäri, suuk - Tk	16.9.82	G			
suuk - Tk	20.9.82	G			
Pohjaisp ulkop su	23.9.82	JH			
			D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
			lopput. x	25.3.83	RKK
			LoppuTARKASTUS	16.5.83	G
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	Huomautuksia		
PAINETARKASTUS	8.7.83	G	* Ei koste pesulinjaa Ruusu. ev.		
			ja viem. tank. kaivojen kunto tank.		
			Keskussek. Takaisinventt.		