

K12321:—

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero					
	Kylmävesi			Lämminvesi			Huopalahdentie 3									
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi									
Kaatoaltaat	10	0,2	2,0	10	0,2	2,0	Kiint. Oy Munkkiniemen aukio				880092					
Astianpesu- altaat	125	0,2	25	125	0,2	25	Kaupungin osa numero 30 nimi Munkkiniemi				Hyväksytty 7.3.88 RLV	Palautettu 8.3.88				
Pesualtaat	135	0,1	13,5	135	0,1	13,5	Korttelin numero 30053		Tontin numero 3	Rekisterinnumero		3.10.88 RLV	5.10.88			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Yrjö Roine				26.1.89 RLV	30.1.89				
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1						28.4.89 RLV	28.4.89				
Urinaalit		0,4					Suunnittelija Ins.tsto Leo Maaskola Ky, Pursimiehenkatu 26 I Hki				22.5.89 RLV	23.5.89				
WC-uimuri- venttiilit	135	0,1	13,5								22.6.89 RLV	26.6.89				
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5					Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+		Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäri- taso	Ylin viemä- röity taso	
Lattiakaivot	145						Likavesi	637-9.11.87	0.67	1.95	1.95			1.955	22.45	
Sadevesikatto- suppilot	3						Sadevesi	637-9.11.87	0.13	1.70	1.70					
Yhteensä	553															
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Vesijohtopaine katujohdossa				Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
Suihkut	132	0,2	26,4	132	0,2	26,4							58			
15 mm:n käyttöhanat	6	0,2	1,2	6	0,2	1,2	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl 5	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt					
Puutarhan kast. pientalossa	5	0,4	2,0	5	0,2	2,0	Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen					
Pesukone kotitaloudessa	125	0,2	25	125	0,2	25	Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon					
Muut vesi- postit tms.	6		2,4				Perusvesikaivo	3			☐ Muut työt					
Palopostit	2						Sadevesikaivo	29			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 10.2.88 ge					
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo					Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Hajotuskaivo		10			Vesimittarin asennuslupa annettu				
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo					Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu				
							Jätevesien kaatokaivo					8.5.90				



HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
SV - ulkoviemäriä (huopalehdellä puoli)	7.9.88	SV			
SV - ulkoviemäri, JU + PU	20.9.88	f			
POHJAVIEMÄRIEN PUNNUS OSA	20.9.88	f			
PÄLÖ 3 USS-kuono POHJAVIEMÄRI, 9.4.88	9.4.88	f			
JÄTE 1 f 2 POHJAVIEMÄRI	29.11.88	f			
PÄLÖ 1 f 2 POHJAVIEMÄRI	12.12.88	f			
PÄLÖ 1 f 2	03.12.88	f			
JU + PU ulkoviemäri OSA	10.1.89	f			
SV - POHJAVIEMÄRI OSA	16.2.89	f	D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
RA JENKILÄN HUUVI-JU	15.5.89	f	PALERNUS 3 (p. os. ulkoviemäri)	17.12.88	f
SV - ulkoviemäriä	9.8.89	f	— 2 (C-POHJAVIEMÄRI)	20.4.90	f
SV - ulkoviemäri OSA	14.8.89	f	— 1 POHJAVIEMÄRI	8.5.90	f
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	Huomautuksia		
PÄLÖ 2	1.5.89	f			
— 1	16.11.89	f			