

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		11.12.80 23.10.80 24.10.80 12.12.80		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä	
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Hämeentie 94 - Sturenkatu 49		Eura II		800373	
Astianpesualtaat	89	0,2	17,6	89	0,2	17,8	Kaupungin osa No 22 Nimi Vallila		Kortteli no 582 Tontti no 94 R no		8.7.80-11.6.80-11.9.80 8.7.80 6.8.80	
Pesualtaat	102	0,1	10,2	102	0,1	10,2	Urakoitsija Keskuslämpö Oy		Suunnittelija Ins.tsto Taisto Tuomi Ky, Kutomontie 2 Hki 38		Palautettu 2.9.80	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Likavesi		220-20.3.80		Liittymisk. minimi 13.70	
Urinaalit	1	0,2	0,2	-	-	-	Sadevesi				Pad. kork. normaalisti 15.50	
VC-uimuri-venttiilit	101	0,1	10,1	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö		Vesisäiliön AV	
VC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit		Palopostin no		Vall. paine	
Lattiakaivot	94	-	-	-	-	-	Kaivot		kpl		Huomautuksia	
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt	
Yhteensä	388	-	-	-	-	-	Rasvanerotuskaivo				☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen	
Kylpyammeet		2			2		Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon	
Suihkut	92	0,2	18,4	92	0,2	18,4	Perusvesikaivo				☐ Muut työt	
15 mm käyttöhanat	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6	Sadevesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	0,4	0,4		12		Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	57	0,2	11,4		12		Umpikaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	
Patopostit	3	0,4	1,2	3	0,4	1,2	Jätevesien kaatokaivo				22.10.80 RS	
Yhteensä NV	Kylmävesi		70,5	Lämminvesi		48,4					24.6.81 HA	
	Kylmävesi + lämminvesi		118,9	Yhteensä q l/s		3,86						
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.						

