

MAKSU 2001 maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Hämeentie 98- Vallilan leikkikentän maja				830859			
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s								
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Omistaja tai kiinteistön nimi				Hyväksytty 25.10.83 Palautettu 29.11.83			
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Kaupungin osa numero 22 nimi Vallila							
Pesualtaat	3	0,1	0,3		0,1	0,3	Korttelin numero		Tontin numero				Rekisterinnumero	
Laboratorio- ja juoma-altaat	1	0,1	0,1		0,1		Urakoitsija Oy Huber Ab							
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija → Jastek Oy, Kulmakatu 5 B 6 Hki 17							
Urinaalit		0,4												
WC-uumuri- venttiilit	3	0,1	0,3				Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso	
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5					Likavesi	10192-1.8.67	13.07	14.70	14.70	15,00		
Lattiakaivot	2						Sadevesi							
Sadevesikatto- suppilot							Vesijohtopaine katujohdossa Vesisäiliö Vesisäiliön AV Palopostin nro Vallitseva paine Poikkeama							
Yhteensä	11													
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0,1		0,1		Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Puutarhan kast- pientalossa	1	0,2	0,2		0,2		Perusvesikaivo				☒ Muut työt			
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Sadevesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon			
Muut vesi- postit tms.							Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu			
Palopostit							Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s							Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s							21.12.83 MH			
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³	Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min		Umpikaivo							
	Varaaja	1150			25		Jätevesien kaatokaivo							

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

A Ulko- ja pohjaviemärit

Päivämäärä

Tarkastaja

B Kerrosviemärit

Päivämäärä

Tarkastaja

D Lopputarkastus

Päivämäärä	
------------	--

Tarkastaja

Lopputark

21.12.85

MH

C Painetarkastus

Päivämäärä

Tarkastaja

Huomautuksia

30.11.80

M.H

paintark.