

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Maapontiemkatu 12 B Hakaniemenranta 28-30		Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi		No				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	As. Oy Merihaan Rantapenger		780593				
Kaatoaltaat	7	1	1.4		1	1.4	Kaupungin osa No 10 Nimi Sörnäinen		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 11.12.78 7.2.79 12.3.80				
Astianpesualtaat	86	1	17.2		1	17.2	Korttelin no 399 Tontti no 11, 13 R no		Palautettu 1.12.78 8.2.79				
Pesualtaat	106	1	10.6		1	10.6	Urakoitsija Onninen Oy Termo						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija KK:n suunnitteluosasto/Elilä, Mikonkatu 17, 00100 Helsinki 10						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Korkeustietoja NN +						
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Litostilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	89	0,5	8.9	—	—	—	Likavesi	20024-9.10.78	0.00	2.05	2.05	2.10	28.6
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi	21011-9.10.78 20026-9.10.78	-0.30 -0.30	1.30 1.30	1.30 1.30		
Lattiakaivot	100	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot	6	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	197	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet	77	2	22.1		2	22.1	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt		
Suihkut	8	2	1.6		2	1.6	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	7	1	1.4	7	1	0.6	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	9	4	3.6		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	17.11.78 pvm	ge nimi
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	78	12	15.6	70	12	14.0	Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	4.12.78	
Palopostit	2	—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
Yhteensä NV	Kylmävesi		82.4	Lämminvesi		68.5	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	28.12.78	
	Kylmävesi + lämminvesi		157.9	Yhteensä q l/s		4.7	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli Siirrin	Tilavuus l	580kW	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.	67	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit

Päiväys

Tark.

B Kerrosviemärit

Päiväys

Tark.

Pohjaviemäri

11.12.78

[Signature]

D Lopputarkastus

Lopputarkastus (ositt.)

12.12.78

[Signature]

Lopputarkastus

28.12.78

[Signature]

C Painetarkastus

Huomautuksia

Toukokuun jälkeen pöydälle perustettu onkeli.